



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Россия, г.Саратов, 410028 Площадь Соборная,7, Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. САРАТОВУ

Россия, г. Саратов, 410005, ул. Большая Горная, 337, тел/факс 8-845-2-50-61-92

Предписание № 492/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад компенсирующего вида №126»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

в лице заведующей Тыриной Татьяны Николаевны

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – заместителя главного государственного инспектора

г. Саратова по пожарному надзору № 492

(наименование органа ГПН)

от « 27 » мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 07 » июня 2021 г. по 17 ч 00 мин. « 05 » июля 2021 г.

проведена плановая выездная (документарная) проверка
соблюдения требований пожарной безопасности

государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Голинских Никита Сергеевич.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №126», по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 96А

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №126» Тыриной
Татьяной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Детские группы «для детей с задержкой психического развития» №1 и №2 не оборудованы вторым эвакуационным выходом	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст. 6 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	25.05.2022	
2.	Детские группы «для детей с нарушением интеллектуального развития» №1 и №2 не оборудованы вторым эвакуационным выходом	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст. 6 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	25.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.98, 99 «Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» утв. Приказом МЧС России от 28.06.2012 №375 зарег. в Минюсте России 13.07.2013);


- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;


- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города Саратова
по пожарному надзору Голинских Никита Сергеевич


М.П.

Предписание для исполнения получил (а):

заведующая МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №126» Тырина
Татьяна Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«05» июля 2021 г.